

Wąbrzeźno, dnia 08.12.2016 r.

OD.6630.106.2016.MT

Protokół z Narady Koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, zwanej dalej ustawą (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) i Regulaminu organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgodnienia na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Wąbrzeskiego Nr 11/2016 z dnia 09.08.2016 r.






1. Naradę Koordynacyjną przeprowadzono w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 w dniu 08.12.2016 r.
2. W formie:
 - ☒ zebrania zainteresowanych podmiotów
 - ☒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej
3. Opis przedmiotu narady:
Gmina Miasto Wąbrzeźno, obręb 1, 5 – lokalizacja budowy sieci oświetlenia ulicznego (ul. Hallera)
4. Na podstawie wniosku z dnia 31.10.2016 r.
5. Data wpływu wniosku 04.11.2016 r.
6. Wnioskodawca:
BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH
Patryk Schultz
ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudziądz
7. Przewodniczący: Bogdan Matuszewski p.o. kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
8. Imiona i nazwiska uczestników, oznaczenie podmiotów i stanowiska uczestników narady:
 - Krzysztof Bas – Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie – projekt trasy uzgodniono bez uwag
 - Marzanna Wiśniewska – Urząd Miasta Wąbrzeźno – wykonać zgodnie z warunkami uzyskanymi od inwestora
 - Krzysztof Jurdziak – Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, Wydział Administracji Budowlanej i Architektury – projekt trasy uzgodniono bez uwag
 - Roman Stawicki – Polska Spółka Gazownictwa ZG Bydgoszcz – lokalizację uzgodniono
 - Zdzisław Kapka – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie – projekt trasy uzgodniono bez uwag
 - Stefan Guntowski – Miejski Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Wąbrzeźno – projekt trasy uzgodniono bez uwag
 - Zdzisław Szumotałski – ENERGA OPERATOR SA Grudziądz – projekt uzgodniono z uwagami w piśmie nr RG/2MMD/ZS/U/974 z dn. 17.11.2016 r.
 - Wojciech Wilewski – ORANGE POLSKA S.A. Bydgoszcz – projekt uzgodniono z uwagami w piśmie nr 76957/TODDWBU/U16/2016 z dnia 18.11.2016 r.
 - Maciej Kocięda – ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o. o. Toruń – projekt uzgodniono z uwagami w piśmie z dnia 08.12.2016 r.
9. Podpisy uczestników w załączniku do protokołu narady koordynacyjnej

z up **STAROSTY**
Bogdan Matuszewski
PRZEWODNICZĄCY NARAD
KOORDYNACYJNYCH









ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

NR WNIOSKU OD.6630.106.2016

TEMAT: GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO, OBRĘB 1, 5 - lokalizacja budowy sieci oświetlenia ulicznego (ul. Hollera)

- 1) Kuyub. Zar. ZD. Wpłynięcia - bez uwag 
- 2) ul. Wpłynięcia - wykonani zgodnie z warunkami użytkownikami al inwestora. 
Krzysztof Jurdzick
- 3) 
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
- 4) PS 607. Lokalizacja uzgodniono 
- 5) PINB 2 Kopyta b/y
- 6) MŁECHNIK 4-NO Ser. uwag 
- 7) Ładziśław Grumtolski - ENERGIA OPERATOR SA Gniezdów - projekt uzgodniono
z uwagami w piśmie nr RG/2MMO/ZS/1.V/974 z dn. 17.11.2016r.
- 8) Wojciech Wilewski - ORANGE POLSKA SA Bydgoszcz - projekt uzgodniono
z uwagami w piśmie nr 76957/TODDWRU/VI6/2016 z dn. 18.11.2016r.
- 9) Matej Kowiedo - ENERGIA OŚMIETLENIE Sp. z o.o. Toruń - projekt uzgodniono
z uwagami w piśmie z dn. 08.12.2016r.


Podpisy uczestników:

- 1) 
- 2) 
- 3) 
- 4) 
- 5) 
- 6) 
- 7) 
- 8) 

- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)

z up. STAROSTY

Bogdan Matusz
PRZEWODNICZĄCY NARAD
KOORDYNACYJNYCH




Grudziądz dnia 17.11.2016r.
RG/2MMD/ZS/U/974

**Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno**

Dotyczy: projektowanej trasy linii oświetleniowej przy ul. Hallera w Wąbrzeźnie zgodnie z załączonym planem.

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, że plan sytuacyjny terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem podziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

OZNACZENIA:



kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV

kabel elektroenergetyczny SN-15kV

1. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi będącymi w naszej eksploatacji, które występują na trasie projektowanej linii oświetleniowej przy ul. Hallera w Wąbrzeźnie należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.
2. Istniejące kable elektroenergetyczne wkreślono orientacyjnie. Celem dokładnego ustalenia tras kabli należy wykonać ręczne przekopy próbne.
3. Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie (łopatą).
4. Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót zostaną usunięte kosztem inwestora.
5. Wkreślone kable SN-15kV i nN-0,4 kV należy nanieść na wszystkie egzemplarze projektu.
6. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uaktualnić powyższe uzgodnienie.
7. Uzgodnienie ważne do dnia 17.11.2018r.

UWAGA:

- W miejscu skrzyżowań projektowanej linii oświetleniowej z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi nN-0,4 kV i SN-15kV na w/w kable należy nałożyć rury ochronne dwudzielne np. typu AROT dostosowane do przekrojów kabli.
- Prace związane z rozwiązaniem kolizji należy zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykonać pod nadzorem pracowników tutejszego Rejonu Dystrybucji po uprzednim przygotowaniu miejsc pracy i wyłączeniu kabli spod napięcia. Za wyłączenie urządzeń oraz przygotowanie miejsc pracy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującą Taryfą ENERGA – OPERATOR SA.
- W przypadku uszkodzeń lub awarii przedmiotowych kabli, koszty naprawy oraz poniesione straty jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Grudziądzu będące efektem tych uszkodzeń podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
- Odległość projektowanych słupów oświetleniowych od istniejących linii kablowych SN i nN nie może być mniejsza niż jeden metr.
- Ze względu na brak inwentaryzacji linii kablowych SN i nN przebiegających wzdłuż projektowanej linii oświetleniowej prace należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji w Grudziądzu.
- Prace związane budową linii oświetleniowej należy wykonywać w sposób nie powodujący trudności w prawidłowej eksploatacji istniejących urządzeń elektroenergetycznych.

K/O: 2MMD-a/a
W zał. plan sytuacyjny
Sprawę prowadzi: Zdzisław Szumotański
tel. (056) 470 62 87

Z poważaniem:

Zdzisław Szumotański
Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna

T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-
00122
NIP 583.000.11.00

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

operator.torun@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł





Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondencji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 375 93 18

Biuro Projektów Drogowych
BPD
ul. Moniuszki 22/5
85-300 Grudziądz

Bydgoszcz, 18 listopada 2016r.

Numer pisma: 76957/TODDWBU/U16/2016

Temat: Projekt zagospodarowania terenu dla budowy oświetlenia ul. Hallera w Wąbrzeźnie

Narada Koordynacyjna

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonaadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonaadzor lub kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Świętopełka 3
87-100 Toruń

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na załączonych podkładach geodezyjnych symbolem - OPL ,

Ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie;

4. W strefie projektowanych wykopów sieć telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Z poważaniem



Wojciech Wilewski
Starszy Specjalista

ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze

Energa Oświetlenie SP. z o.o. uzgadnia plan zagospodarowania terenu w projekcie Ścieszka pieszo – rowerowa alternatywa dla komunikacji samochodowej w miejscowości Wąbrzeźno ul. Hallera bez uwag na przebudowę istniejących urządzeń oświetleniowych zostały wydane warunki przebudowy **Nr warunków – UC-G / 07/W/2016**

Pozdrawiam

Maciej Kocięda
Starszy inżynier ds. oświetlenia
Regionalny Dział Realizacji Usług
Toruń
T +48 56 451 61 21, M 785 858 933

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieśnicza 17/19, 81-855 Sopot
T +48 58 760 12 55, F +48 58 760 12 55
www.energa-oswietlenie.pl kancelaria.oswietlenie@energa.pl